



Organismo Notificado/ Notified Body: NB 1964

CERTIFICADO DE EXAMEN DE MODELO

Certificate of type examination model

Nº: 08/8318

Producto Product	<p>Contador estático monofásico, para la medida de energía tanto activa como reactiva, de conexión directa, para instalación en interior y con capacidades de comunicación y funciones que permiten su telegestión.</p> <p><i>Tensión: 230 V; 50Hz; Clase de precisión: Activa Cl.B; 4000 imp./KWh y Reactiva Cl.2; 4000 imp./Kvarh y Corriente: 10(60) A</i></p>
Modelo Model	DOMOTAX TeLeGeST PLC
Fabricante Manufacturer	Orbis Tecnología Eléctrica, S.A. C/ Lérida, 61 28020 Madrid
Expedido a : Issued to	Orbis Tecnología Eléctrica, S.A. C/ Lérida, 61 28020 Madrid
Reglamentación aplicable Applicable rules	Real Decreto 889/2006, de 21 de julio de 2006, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, y que incorpora al Derecho interno español los requisitos esenciales contemplados en la Directiva del Parlamento y Consejo 2004/22/CE de 31 de marzo de 2004
Normas de referencia Standards	<ul style="list-style-type: none"> • UNE EN 50470-1: 2007 • UNE EN 50470-3: 2007 • UNE EN 62052-21: 2006. • UNE EN 62054-21: 2005 • UNE EN 62053-23: 2003
Información adicional Additional information	IE-ITE-08318, Informe de ensayo. Toda la información aportada por el fabricante se encuentra depositada en el organismo emisor.

Paterna a 11 de Noviembre de 2008

Fdo: Anabel Soria Esteve
Directora Laboratorios



- FIN DE DOCUMENTO -